

Bruksanvisning

CIRCLE LINE

NTP PoE

190420-02





Innehåll

Allmänt	3
Säkerhet.....	4
Funktionell beskrivning	4
Synkronisering	4
Installation.....	5
Anslutning.....	5
Programmering.....	7
Konfigurering i webbläsare	10
Nedladdning av Firmware / Wunser	24
Teknisk Specifikation	26
Förkortningar.....	27

Allmänt

Digitalklockan är en inomhusprodukt med tidvisning som består av 4st. tecken och kolon som skiljetecken. Varje tecken har en 7 segments uppbyggnad.

Digitalklockan kan programmeras för att växla mellan tid/datum/temperaturvisning i 0 - 25 sek. intervall.

Temperatur sensor ingår inte. Det är en option.

Uret är förberett för tidssynkronisering via NTP ("Network Time Protocol") från en NTP-server. Om NTP-anslutningen bryts så fortsätter uret att gå med den inbyggda tidsbasen. Konfigurering av nätverksinställningar, ljusintensitet och andra parametrar görs i en webbläsare.

Default fabriksinställning för tilldelning av IP-adress är DHCP med fallback IP-adress 192.168.3.10. Notera att om standardinställningarna används så behövs ingen konfigurering.

Om sommar och vintertidsfunktionen är aktiverad sker detta sista söndagen i mars respektive sista söndagen i oktober.

Den är försedd med justerbar ljusintensitet med automatisk dimmerfunktion.

Vid strömavbrott slocknar lysdioderna. En intern klocka räknar upp tiden i ca. 48 timmar.

När strömförsörjningen återställts tänds lysdioderna och digital klockan visar rätt tid.

Power-Over-Ethernet

Power-over-Ethernet (PoE) är en nätverks standard baserad på IEEE 802.3af som förser produkter med ström som är kopplade till LAN. Detta medför att ingen extra strömkabel (230V AC) eller väggtransformator behövs. Detta system kan köra produkter som är ström-matade och icke ström-matade via Ethernet.

Vid utbyggnad för tidsynkronisering och kontroll via Ethernet, möjliggör PoE Ethernet kabel strömförsörjning till klockan. Installatörer behöver endast dra en Ethernet kabel fram till klockan som får både ström och data via kabeln. Detta medför större flexibilitet var klockan kan placeras och i de flesta fall betydligt lägre installationskostnader. Westerstrand klockorna följer IEEE 802.3af standard för att förse ström via Ethernet.



Säkerhet

Installation och underhåll av denna enhet måste utföras av ackrediterad personal. Denna produkt får inte installeras av obehöriga användare/operatörer. Elektrisk installation av utrustningen måste följa tillämpliga elektriska standarder

Funktionell beskrivning

Uppstart

När nätverkskabeln ansluts till elektroniken så visas tiden från den interna tidsräknaren. Om det inte finns någon korrekt tid visas i stället streck på displayen. Efter några sekunder efterfrågas tiden från en NTP-server och när ett korrekt tidsmeddelande har mottagits så visas rätt tid.

Ifall NTP-anslutningen förloras så kommer uret att fortsätta gå med den inbyggda kvartskristallen som tidsreferens.

Synkronisering

NTP

Uret är förinställt för tidssynkronisering via NTP ("Network Time Protocol") från en NTP server. När ett korrekt tidsmeddelande har mottagits så visas rätt tid automatiskt. När uret är i synk och tidsmeddelandet har accepterats så blinkar kolonet mellan timmar och minuter.


Stand alone

Om klockan inte har någon extern synkronisering så fungerar den självgående.


Installation

Montering V ägg-modell

- Lossa 4 skruvar, 2 p å varje sida.



Ta bort fronten och montera bakplåt p å v ägg, med 4 skruvar l ämpliga f ör v ägg. Vi rekommenderar \varnothing 4mm och 30mm l ånga skruvar.



Anslutning



Anslutningarna görs p å bakplåten.

- Anslut LAN kabeln till RJ45 p å Power over Ethernet (PoE) splitter, Data IN.
- Montera tillbaka fronten.
- Konfigurera klockan.

Anslutning av temperatursensor eller temperature/luftfuktighetssensor (option).

Temperatursensor anslutning


1. Brun
2. Svart
3. Skärm



Programmering

Konfigurering av nätverksparametrar, ljusintensitet och andra parametrar görs via en WEB-browser. Några parametrar kan även sättas via 3 knappar placerade på sidan av klockan. Notera att om default inställningar används behöver ingen inställning att göras.

Inställningar görs med knappar placerade på sidan av klockan (se nedan).



R (Return) Gå till normalläge (visa tid)

F (Funktion) Stega till nästa funktion/Acceptera visat värde

P (Program) Gå in i visad funktion/ Räkna upp visat värde



Manuell programmering av tid

Tryck [F] tills displayen visar:

ti ne

Tryck [P] displayen visar:

yy 95

år

Tryck [P] tills önskat år (00-99)

Godkänn med [F].

Displayen visar:

nn 1

månad

Tryck [P] tills önskad månad (1-12).

Godkänn med [F].

Displayen visar:

dd 1

veckodag

Tryck [P] tills önskat datum (1-31).

Godkänn med [F].

Displayen visar:

hh 12

timme

Tryck [P] tills önskad timme (0-23).

Godkänn med [F].

Displayen visar:

nn 07

minut

Tryck [P] tills önskad minut (00-59).

Tryck [F] for synkronisering och klockan startar

Displayen visar:

ti ne

Tryck [R]. Programmeringen av tid är klar.

Displayen visar:

12 : 07

Inställning av ljusstyrka

Siffrornas ljusstyrka kan ställas in i åtta steg.

En automatisk dimmerfunktion reglerar ner ljusstyrkan vid mörk omgivning.

Tryck [F] tills displayen visar:

di sp

Tryck [P]

Displayen visar:

di 1

Ljusintensitet 1 (svagast) - 8 (starkast).

Tryck [P] för önskad ljusintensitet. Godkänn med [F].

Displayen visar:

di sp

Tryck [R] för att återgå till normalläge eller tryck [F] för att fortsätta med nästa funktion.

Visa / konfigurera IP adress

Klockans IP adress kan sättas som statisk eller dynamisk (DHCP). Konfigurering av IP adress görs via en web-browser. Default inställning för klockan är DHCP.

Det är möjligt att använda R-, F- och P- knappen för att se eller ändra klockans IP adress.

Man kan också se om klockans IP adress är statisk eller dynamisk.

Om adressen är dynamisk, kan man inte ändra klockans IP adress via knapparna.

Att se klockans IP adress:

Följande exempel visar IP adress 192.168.2.51

Tryck [F] tills display visar

IP d

IP mode

d = dynamisk (DHCP), s = statisk IP

Tryck [P] för att se IP adress

Display visar

A1 92

(första delen)

Tryck [P] för nästa del.

Display visar

b1 68

(andra delen)

Tryck [P] för nästa del.

Display visar

C 2

(tredje delen)

Tryck [P] för nästa del.

Display visar

d 51


(fjärde delen)

Tryck [R]. Återgår till tidvisning.

Konfigurering i webbläsare

Inloggning

Det går att logga in som administratör eller som gäst. Administratören kan både läsa och ändra i inställningarna i gränssnittet. Gästanvändare kan endast läsa.



A screenshot of a login dialog box with a blue title bar and a light green background. The dialog box has a question mark icon and a close button in the top right corner. On the left side, there is an icon of two keys. The main area contains the following fields and controls:

- User name:** A text input field with a dropdown arrow on the right.
- Password:** A text input field.
- Remember my password**
- OK** and **Cancel** buttons at the bottom.

Användarnamn

Admin eller *gäst*.

Lösenord

Skriv in lösenord. Default lösenord är *password*.
Efter inloggning visas en funktionsmeny.



Status

Urets status visas på förstasidan i funktionsmenyn.

Westerstrand Urfabrik AB

Status Network NTP Clock General **Advanced**

Name	Clock_Name	Refresh
UTC	2022-11-03 13:44:58, week 44 Thu	
LT	2022-11-03 14:44:58, week 44 Thu	
Timezone	UTC+01:00, winter (CET)	
IP	192.168.2.8 (DHCP)	
Netmask	255.255.240.0	
Gateway	192.168.1.1	
DNS	192.168.1.13	
MAC	00-07-09-10-36-9A	
Alarms	No alarms	
NTP	Synchronized: ntp.se (194.58.200.20), s=1, n=3, TO=60 m	
Sensor	Dimmer=5/5, Sensor=6436, Temp= -- °C	
Uptime	21 min, 7 sec	
Firmware	LISA-Q181 (Nov 3 2022 13:20:52)= -- °C	

© 2022 Westerstrand Urfabrik AB

Name

Symboliskt namn. Namnet kan ändras under *General*

UTC/LT

Koordinerad universell tid / Lokaltid

Timezone

Offset till UTC vid normalt看 (=Vintertid)

IP

IP-adress till uret

Netmask

Nätmask

Gateway

Gateway IP-adress

DNS

DNS server IP-adress

MAC

MAC adress med formatet 00-07-09-xx-xx-xx



Alarms

Visar om uret har några larm. Följande larmtexter kan visas:

No Alarms = Klockan är OK.

Not synchronised = Klockan är inte synkroniserad.

5-minute limit = Det mottagna tidsmeddelandet är mer än 5 minuter fel jämfört mot intern tid.

Meddelandet accepteras ej.

Authentication = MD5 autentisering har misslyckats.

Temp is out of bounds = Temperaturen är utanför inställda larmgränser.

NTP

Synchronised = Klockan har synkroniserats från en NTP server som anges med namn/IP-adress.

s = Stratum, tidens kvalitet. Ett lågt värde är bättre.

n = Antalet tidssättningar från NTP servern.

TO = Timeoutgräns i minuter innan NTP larm utlöses.

Sensor

Dimmer=4/5: Avläst dimmervärde / Inställd dimmernivå. Maxvärde 8.

Sensor=8784: Värde från ljussensor. Möjliga värden 0-65535.

Temp=21° C: Temperatur.

Uptime

Tid i drift sen senaste strömavbrott.


Firmware

Firmware version.



Network

Inställning av allmänna nätverksparametrar.

**Westerstrand Urfabrik AB**

Status **Network** NTP Clock General **Advanced**

DHCP
Use DHCP
Fallback
Static IP
Use static IP
Address
Subnetmask
Gateway
DNS 1
DNS 2
VLAN
Enable VLAN
VLAN tag (0-4094)
VLAN prio (0-7)
Utilities
Syslog
Identity access
Telnet
HTTP
HTTPS
SNMP
Enable SNMP
Read community
Read/write community
Trap address 1
Trap address 2
Trap address 3
Trap type v1 v2

© 2022 Westerstrand Urfabrik AB



DHCP

På – Dynamisk tilldelning av IP-adress.

Vid problem används den IP-adress som angivits som "Fallback".

Av – IP-adress under *Static IP* används.

Static IP

Aktivera **Use Static IP** för att använda en fast IP-adress.

Address: Ange den IP-adress som ska användas.

Subnetmask: Ange nätmask ("subnetmask") här.

Gateway: Gateway IP-adress.

DNS: IP-adress till DNS server. Två DNS servrar kan anges, DNS1 and DNS 2.

Utilities

Syslog: Här anges IP-adressen till en Syslog-server. Syslogmeddelanden aktiveras om checkrutan är ikryssad.

Identity access - används i kombination med programmet Wunser. Wunser är ett PC-program som används för att söka efter och göra enklare konfigurering av Westerstrandsprodukter. Wunser kan också användas för att uppgradera Firmware.

Wunser använder UDP port 9999 för att kommunicera med andra Westerstrandsprodukter, och UDP port 69 vid nedladdning av ny programvara. Dessa portar kan vara öppna, stängda eller förberedda för krypterad kommunikation.

Identify access = Normal ; port 9999 och port 69 är öppna.

Identify access = Password ; port 9999 och port 69 använder AES kryptering. Lösenordet är samma som för administratörens inloggning.

Identify access = Disabled ; port 9999 och port 69 är stängda.

Telnet: Användning av Telnet protokoll tillåts om denna är ikryssad.

HTTP: Användning av http-protokoll (webbläsare) är aktiverad.

HTTPS: Användning av säker kommunikation med HTTPS-protokoll (webbläsare) är aktiverad.

SNMP

Enabled = Kryssa i checkrutan för att aktivera SNMP.

Definiera community i fälten *Read community* och *Read/Write community*.

Trap address 1-3: Ange adressen till upp till 3 SNMP-servrar. IP-adressen kan specificeras som en IP-adress eller som ett domännamn.

Trap type: Används för att välja SNMP trap version.

Trap type v1 = Trap enligt SNMPv1

Trap type v2 = Trap enligt SNMPv2

NTP

Inställningar för NTP.

General Description

Westerstrands NTP klienter har ett flertal funktioner för att uppnå en tillförlitlig, korrekt tid. Konfigureringen av funktionerna är flexibel, och funktioner kan aktiveras eller avaktiveras beroende på kundens individuella behov.

Som NTP klient har enheten tre olika sätt för att fastställa den mest korrekta och pålitliga servern att synkronisera systemklockan mot. Vilken modell som används beror på specifik installation och kundbehov. Upp till fem olika tidsservrar kan anges i NTP klientens serverlista.

De tre olika sätten är:

1. FIRST Använd alltid den första servern i listan om den är tillgänglig. Annars, gå till nästa.


Detta är passande för installationer där det är mer viktigt att veta exakt varifrån klienten får sin tid än det är att ha den mest korrekta tiden. De andra NTP serverna i listan kommer fungera som backup-servrar.

2. STRATUM Använd den NTP server med bäst stratum. Mjukvaran gör en förfrågan till alla servrar i listan och använder tiden från den som har bäst (=lägst) stratum. Om flera servrar har samma stratum så kommer den som är först i serverlistan användas.

Detta är passande för installationer där det är viktigt att tiden kommer från en tidsserver högt upp i pyramiden.

3. MEDIAN Gör en förfrågan till alla servrar i listan och använd sen medianvärdet (NTP servern som är i mitten). Detta kommer filtrera ut alla vilseledande tidsmeddelanden.

Utöver dessa regler finns även funktioner så som synkroniseringsgränser och en klockdisciplinalgorithm. Klockdisciplinalgoritmen mäter oscillatorns drift över en längre tid och kompenserar för avdrift.



Westerstrand Urfabrik AB

Status Network **NTP** Clock General Advanced

DHCP option 42

Broadcast

Multicast

NTP 1

NTP 2

NTP 3

NTP 4

NTP 5

Set Local Time

Local Time

Interval minutes

Remove time at alarm

Alarm timeout minutes

Timezone ▼

Daylight Saving Time

NTP Advanced

© 2022 Westerstrand Urfabrik AB

DHCP option 42

Aktivera för att hämta tiden från de NTP-servrar som tagits emot från DHCP servern (DHCP option 0042). Max 2 NTP servrar sätts automatisk med option 0042.

Broadcast

Acceptera broadcast/multicast tidsmeddelanden. Broadcast adress: 255.255.255.255

Multicast

Acceptera multicast tidsmeddelanden. Multicast adress: 224.0.1.1

NTP server

NTP 1 - 5. Ange upp till 5 olika NTP servrar.

Ange IP-adress till servern t.ex. *192.168.1.237* eller ange adressen som en URL t.ex. *ntp.se*. Se även **NTP mode**=DHCP option 42 ovan. Om den första servern i listan felar så används automatiskt nästa och så vidare.

Set local Time

Används för manuell tidssättning.



Interval

Intervall i sekunder mellan NTP förfrågningar.

Remove time at alarm

Den här funktionen används för att definiera hur klockan ska bete sig vid ett NTP synkroniseringslarm (se "Alarm timeout" nedan). Om *Remove time at alarm* är ikryssad så visar klockan --:-- vid synkroniseringslarm. Om den inte är ikryssad så kommer klockan fortsätta visa tiden och använder sin egen inbyggda kvartsoscillator som tidsreferens.

Alarm timeout

Tiden i minuter tills NTP synkroniseringslarmet ska aktiveras vid utebliven NTP-synkronisering.

Timezone


Välj land/tidszon. NTP servrar sänder ut UTC-tid och klockan justerar sen UTC-tiden till lokal tid. Om DST ("Daylight Saving Time") är aktiverad så kommer klockan även justera för DST automatiskt.

Daylight Saving Time

Om denna är ikryssad så använder den här tidszonen DST (Daylight Saving Time).

NTP advanced

Avancerade NTP inställningar.



Westerstrand Urfabrik AB

Status Network **NTP** Clock General Advanced

Client Mode ▾

5 minute limit

Only accept Stratum 1

Authentication

Server 1 ID	<input type="text" value="0"/>	Key	<input type="text"/>
Server 2 ID	<input type="text" value="0"/>	Key	<input type="text"/>
Server 3 ID	<input type="text" value="0"/>	Key	<input type="text"/>
Server 4 ID	<input type="text" value="0"/>	Key	<input type="text"/>
Server 5 ID	<input type="text" value="0"/>	Key	<input type="text"/>

© 2022 Westerstrand Urfabrik AB

Client mode

FIRST. Använd alltid den första servern i listan om den är tillgänglig. Annars, gå till nästa.

Detta är passande för installationer där det är mer viktigt att veta exakt varifrån klienten får sin tid än det är att ha den mest korrekta tiden. De andra NTP serverna i listan kommer fungera som backup-serverar.

STRATUM. Använd den NTP server med bäst stratum. Mjukvaran gör en förfrågan till alla servrar i listan och använder tiden från den som har bäst (=lägst) stratum. Om flera servrar har samma stratum så kommer den som är först i serverlistan användas.

Detta är passande för installationer där det är viktigt att tiden kommer från en tidsserver högt upp i pyramiden.

MEDIAN. Gör en förfrågan till alla servrar i listan och använd sen medianvärdet (NTP servern som är i mitten). Detta kommer filtrera ut alla vilseledande tidsmeddelanden.

Only accept Stratum 1

Denna funktion gör det möjligt att endast synkronisera mot tidsservrar med Stratum 1.

På – Synkronisera endast om tidsservern har Stratum 1 nivå.

Av – Synkronisera oavsett vilken stratumnivå tidsservern har.

Authentication

Om denna funktion är aktiverad så används MD5 autentisering.

Server ID/Key: Autentiseringsdata för de externa NTP-serverar som konfigurerats i listan under "NTP".



Clock

Konfigurering av allmänna klockparametrar.

Westerstrand Urfabrik AB

Status Network NTP **Clock** General Advanced

Name Clock_Name

Language

Leading zero

12h clock

Show Time seconds

Show Date seconds

Show Humidity seconds

Show Temp seconds

Temp Offset (-9..+9 °C)

Temp Alarm

Min

Max

Dimmer

Light sensor

Disable buttons

Remove alarms

© 2022 Westerstrand Urfabrik AB

Language

Används enbart för klockor med text.

Leading zero

Tid: ej ikryssad; " 8:29", ikryssad; "08:29".

Date: ej ikryssad; " 7.9 ", ikryssad "07.9 " (Sep 7).

12h clock

Visa " 2:49" (12h klocka) i stället för "14.49" (24h klocka).

Show Time

Loop-tid (anges i sekunder) för visning av tid.

Show Date

Loop-tid (anges i sekunder) för visning av datum.



Show Humidity

Loop-tid (anges i sekunder) för visning av fuktighet. (Används om sensor är inkopplad.)

Show Temp

Loop-tid (anges i sekunder) för visning av temperatur. (Används om sensor är inkopplad.)

Temp Offset

Justera temperaturavläsningen med en offset (-9 till +9°C).

Alarm

Ställ in temperaturgränser. Temperaturlarmet "Temp is out of bounds" kommer att vara aktivt när temperaturavläsningen är under min-värdet, eller över max-värdet.

Dimmer

Ange värde för dimmernivå (1-7).

Light sensor

Aktivera för att tillåta input från ljussensor.

Disable buttons

Inaktivera knapparna på klockan.

När knapparna är låsta kan de endast användas till att visa IP-adressen.

Remove alarms

Ta bort alarm.



General

Konfigurering av allmänna parametrar.

The screenshot shows the 'General' configuration page for Westerstrand Urfabrik AB. The page has a navigation bar with 'Status', 'Network', 'NTP', 'Clock', 'General', and 'Advanced'. The 'General' section includes the following fields and options:

- Name:** Text input field containing 'Clock_Name'.
- Contact:** Text input field.
- Location:** Text input field.
- Password:** Two columns of password fields. The first column has 'admin' and 'guest' labels with corresponding password input fields. The second column has 'Repeat' labels with corresponding password input fields.
- Miscellaneous:** Section containing:
 - Firmware:** Text input field containing 'LISA-Q181 (Nov 3 2022 13:20:52)'.
 - Firmware Download:** Check box.
 - Restart Program:** Check box.
- Backup/Restore:** Section containing:
 - Filename:** Text input field containing 'Clock_Name.txt'.
 - Backup:** Button.
 - Restore:** Button with the text 'Program restarts!' next to it.
 - Valj fil:** Button with the text 'Ingen fil vald' next to it.

At the bottom right of the main configuration area is a 'Save' button. The footer of the page contains the text '© 2022 Westerstrand Urfabrik AB'.

Name

Symboliskt namn, maximalt 64 tecken.

Namnet visas på Status-sidan och inkluderas också i SNMP och Syslog-meddelanden.

Till exempel: "Digitalur, receptionen".

Contact

Kontaktperson, inkluderas i SNMP-meddelanden.

Location

Klockans placering, inkluderas i SNMP-meddelanden.

Till exempel: "Byggnad 3 Rum 214".

Password

Lösenord för inloggning.

Admin = Administratörens lösenord. Administratören kan både läsa och skriva/ändra i konfigurationen. Default lösenord = *password*.

Ange lösenord = *nopassword* för att stänga av lösenordsfunktionaliteten.

Guest = Gästanvändarens lösenord. Som gästanvändare går det endast läsa, och sparknappen [Save] är avaktiverad i gränssnittet. Default lösenord = *password*.



Firmware Download

Funktion för att möjliggöra för nedladdning av firmware. Se även avsnittet *Nedladdning av Firmware*.

Restart

Starta om klockan.

Backup/Restore

Backup

Spara konfigurationen till en fil. Klockan föreslår att inställt namn används som filnamn (här *MyLanur229.txt*).

Tryck på [Backup] för att spara. Lösenord kommer ej sparas.

Backup/Restore

Filename:

Ingen fil har valts Program restarts!

Restore

Ladda konfiguration från fil.

Tryck på [Välj fil]. Här har filen *Lanur_JE3.txt* valts.

Tryck på [Restore], konfigurationen laddas och klockan startas om. Uppdatera sidan. MAC-adress och IP-adress kommer ej återställas.


Backup/Restore

Filename:

Lanur_JE3.txt Program restarts!

Advanced

Funktionalitet för att konfigurera hårdvaruinställningar, och för att göra en fabriksåterställning av klockan. Att ändra felaktigt i hårdvaruinställningarna kan göra att klockan inte fungerar som den ska.



Westerstrand Urfabrik AB

Status Network NTP Clock General **Advanced**

Important: Change here may cause the product to not work properly.

Name Clock_Name

Displaytype Circle Line

With Second

Double blink

Sensortype None

Factory reset

Save

© 2022 Westerstrand Urfabrik AB

Display type

Ställ in displaytyp. (För Circle Line ställ in "Circle Line")

With Second

Ange om klockan har sekundtecken. (Ej för Circle Line)

Double blink

Ställ in om klockan ska ha dubbel blinkning vid sekundvisning. (Ej för Circle Line)

Sensortype

Om man använder temperatursensor eller temperatur/luftfuktighetsensor ska den väljas här.

Factory Reset

Återställ klockan till fabriksinställningar.



Nedladdning av Firmware / Wunser

Allmänt

Klockan har stöd för uppgradering av firmware via nätverket. Applikationsprogrammet Wunser används för att göra uppgraderingen. Wunser finns att ladda hem här:

<http://www.westerstrand.com/archives/download.htm>

Om kryssrutan för "Firmware Download" (under *General*) är ikryssad så hoppar programmet till en boot-loader. Om inte uppgraderingen av firmware sker inom 60 sekunder så återstartas programmet igen med den firmware som finns installerad.

När klockan är i bootloader-läget så blinkar den gröna lysdioden på RJ45 kontakten och klockan svarar bara på PING.

För mer information om nedladdningsprocessen, se manual 4296 för Wunser.

Andra program, som windows inbyggda tftp-klient, kan också användas:

```
c:\ARM\Lisa>tftp 192.168.2.61 put LISA-Q132.MOT  
Successful transfer: 1234092 byte 15 sec., 82272 byte/s
```

Hitta IP-adress


Vid leverans är klockan inställd på DHCP, med IP-adress 192.168.3.10 som fallback-adress. Om IP-adressen har ändrats och är okänd så går det att hitta klockan genom att söka i Wunser (Se manual 4296). Klockan identifieras i sökresultatet utifrån dess MAC-adress. Varje produkt är uppmärkt med sin individuella MAC-adress.

Återställningsknapp (Resetknapp)

Vid en normal driftsättning (Resetknappen är inte intryckt) så blinkar den gröna statusdioden i ca. 2 sekunder och därefter släcks den. När uret har blivit synkroniserat så tänds statusdioden och lyser med fast sken.

Följande händer om resetknappen trycks in:

Knappen trycks in samtidigt som spänningen slås på	Programmet går in i boot-loader läge och stannar där och inväntar en mjukvaruuppdatering. Programmet stannar i detta läge ända tills uppdateringen är klar eller att spänningen bryts.
Knappen hålls inne 3-9 sekunder under normal drift.	"Mjuk" reset. Programmet återstartar.
Knappen hålls inne mer än 10 sekunder under normal drift.	Kallstart. Alla inställningar återgår till fabriksläge. Programmet återstartar omedelbart och går in i DHCP-läge. Om det inte finns någon DHCP server så får uret, efter 60 sekunder, IP-adress 192.168.3.10.



Teknisk Specifikation

Allmänt

Art.nr.:	190420-02
Benämning:	Circle Line NTP PoE
Montering/Installation:	Enkelsidig, vägg monterad
Siffror:	Röda LED. Visar tiden i HH:MM
Sifferhöjd:	50 mm
Synkronisering:	NTP
Gångnoggrannhet:	0,1 sek/24 h vid 22° C (Självgående)
Intern tidshållning vid strömavbrott:	48 timmar (displayen är avstängd)
Tidsformat:	12- eller 24-timmarsformat. Alternativt visa datum: dag och månad. Option temperatur.

Nätverk

Protokoll som stöds:	SNTPv4, RFC 4330, SNMP v2c, MIB II (RFC 1213), RFC2863, HTTP, HTTPS, Telnet, FTP
NTP:	Unicast klientläge (punkt-till-punkt), stöd för DHCP option 042, Broadcast/Multicast läge (punkt-till-multipunkt). Multicast gruppadress 224.0.1.1
Transportprotokoll:	TCP/IP
Tilldelning av IP-adress:	Statisk IP-adress eller Dynamiskt tilldelad IP-adress (DHCP)
Kompatibilitet:	Ethernet version 2/IEEE 802.3
Ethernet:	Stödjer 10/100BASE-T (RJ45) anslutning
Ethernet-kabel:	Shielded (Skärmad)
Administration av enhet:	Webb baserad (kräver en webbläsare) eller via Telnet
Ytterligare info.:	Stöd för DNS

Strömförsörjning

Matningsspänning:	IEEE 802.3af
-------------------	--------------

Miljö

Temperaturintervall:	0°C to +40°C.
IP klass:	IP 20
Fuktintervall:	20-90%RH, ej kondenserande

Hölje

Hölje:	Aluminium
--------	-----------



Förkortningar

DST	Daylight Saving Time
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System. Internets system för att omvandla alfabetiska adresser till numeriska IP-adresser.
LED	Light Emitting Diode
LT	Lokal tid
MAC	Fysisk adress (Media Access Control)
NTP	Network Time Protocol
PING	Packet Internet Grouper
SNMP	Simple Network Management Protocol
UTC	Coordinated Universal Time